



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru, тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

ОТДЕЛЕН НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ

361534, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8-(86634) 4-10-48, факс: 4-10-48, e-mail: ondpr07@skfo.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от « 22 » октября 2021 года № 09/01

На основании решения от 07.10.2021 № 4, в 10 час. 00 мин., № КНМ 07210061000201196571
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Главного государственного инспектора г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Афаунова Нургали Хажмухамедовича

в период с « 11 » 10 2021 года 10 час. 00 мин.
по « 22 » 10 2021 года 10 час. 00 мин.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме планового выездного

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено: Государственным инспектором
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)
г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Дауровым Асланом Мухамедовичем.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального
(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование
организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п. Кременчуг-
Константиновское», в лице директора Бобро Ольги Петровны

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля,
в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).
Кабардино-Балкарская республика, Баксанский район, с.п. Кременчуг- Константиновское,
ул. Советская, 139

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: директором МОУ
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
мероприятия).
«СОШ с.п. Кременчуг- Константиновское» Бобро О.П.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации;	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	23.02.2022 г.	
2	обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре;	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	23.02.2022 г.	
3	систему пожарной сигнализации, обеспечить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	23.02.2022 г.	

	<i>транслирующей этот сигнал организации;</i>			
4	<i>заключить договор по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, имеющие специальные разрешения, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;</i>	<i>п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i>	23.02.2022 г.	
5	<i>обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;</i>	<i>п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	23.02.2022 г.	
6	<i>запретить в помещениях эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;</i>	<i>п. 35 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i>	23.02.2022 г.	
7	<i>запретить в помещениях эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;</i>	<i>п. 35 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i>	23.02.2022 г.	
8	<i>обеспечить исправное состояние внутреннего пожарного крана и организовать проведение проверок сетей внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на работоспособность, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с</i>	<i>ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	23.02.2022 г.	

	<i>составлением соответствующих актов;</i>			
9	<i>обеспечить исправное состояние пожарного гидранта и организовать проведение проверок сетей наружного противопожарного водопровода на работоспособность, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;</i>	<i>ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	23.02.2022 г.	
10	<i>обеспечить исправное состояние наружных пожарных лестниц и организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;</i>	<i>п. 17, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	23.02.2022 г.	
11	<i>обеспечить здание достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителей) по нормам.</i>	<i>п. 60, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</i>	23.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского
района по пожарному надзору капитан внутренней службы
Дауров Аслан Мухамедович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное)
мероприятие)



(подпись)

« 22 » октября 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ «СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское»
Бобро Ольга Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 22 » октября 2021 года